

Lead: 600 watt 10 x 5m Article no.: 240001  
 600W (10m x 5m) - 10 x 5m  
 Size: 1.50 x 5.00m 40.7  
 Type: 600 watt 4 sqm  
 Ref: 240001-10-5-600-1000

**Attention!**

- Heating mat may NOT be shortened.
- Heating mat must be installed fully.
- Please read instructions carefully before installation.

**Attentie!**

- Voorverwarmingsmat NIET inkorten.
- Voorverwarmingsmat dient volledig te worden vereerd.
- Voor verwerking het installatievoorschrift goed bestuderen.

**Achtung!**

- Die Heizmatte darf nicht verkürzt werden.
- Heizleitungen müssen in ihrer gesamten Länge mit Spachtelmasse oder Fliesenkleber unterlassen sein.
- Montage- und Verlegeanleitung beachten.

**MAGNUM Heating Mat**

CONTROL CARD - CONTROLE KARTE - CONTROLLE KAART

TYPE: LVHM ALU - TWIN 150 W/m<sup>2</sup> MAGNUM  
 Test Voltage 4 KV (AC); Trigger current < = 30 mA  
 Serial No. 150814 43305  
 Article no.: 240001  
 Resistance: 88.77 Ohm

**KEMA CE**

Lead: 100 watt 10 x 5m Article no.: 240101  
 100W (10m x 5m) - 10 x 5m  
 Size: 1.50 x 5.00m 40.7  
 Type: 100 watt 4 sqm  
 Ref: 240101-10-5-100-1000

**ATTENTION!**

- Do not shorten the mat and the wire length for building connection.
- Connect wires can be cut to length only before the last meter with the side "Change" with power to heating units. Do not install under 20°C.
- Installation work is ready to be

**ACHTUNG!**

- Heizelemente müssen in ihrer gesamten Länge mit Spachtelmasse oder Fliesenkleber unterlassen sein.
- Die Anschlussleitungen darf nur vor der letzten Meterung der Leitungen mit der "Change" abgeschnitten werden. "Change" muss unter 20°C erfolgen.
- Montage- und Verlegeanleitung beachten.

**ATTENTIE!**

- De Heizmatte mag niet verkort worden en de draad lengte moet volledig zijn voor de aansluiting.
- De aansluiting kan alleen tot de laatste meter van de draad met de "Change" worden afgekort. Het moet onder 20°C gebeuren.
- Lees de installatievoorschriften aandachtig door.