



FIREX

NETVOEDING: CONSTANT BRUWEN LED: NIET LED VERPURT OM DE 30 SECONDEN. SMITTOERWAARDINGSPUNCTE (MIDDE) SEACTIETIENE
NIET LED VERPURT ZES MAALSNICHT. BATTERIJ LED: MELDER POPPT EENS PER 40 SECONDEN. DINE POP JES SLAET 40 SECONDEN. STORING OP NA
10 JAAR SLOOPT DIT HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR AAN. VOORTDUREND INTOEGEN VAN 1 POP JES SLOOPT EEN ALARM AAN.

~ 230 VAC, 50 Hz, 0.05 A
ROOKMELDER MET EN EEN OF MEER STATIONS
EN EEN OPLAADBARE BACK-UPBATTERIJ.

  **WAARSCHUWING:** DE MELDER FUNCTIONEERT NIET ALS
DE STROOM IS UITGESCHAKELD OF DE BATTERIJ NIET IS OPGELADEN.


 **LET OP:** BATTERIJ IS NIET VERVANGBAAR, ZIE DE HANDLEIDING.
SLUIT DE MELDER MIN. 2 DAGEN AAN OP DE NETVOEDING
OM DE BATTERIJ OP TE LADEN. ALS DE MELDER BLIJFT
PEPEN, NETTOERNEERT U HET VOOR ONDERHOUD.
2020 Jul. 14

BELANGRIJK: DEZE MELDER DIENT GEÏNSTALLEERD TE WORDEN IN COMBINATIE MET EEN
OF MEERDERE ROOKMELDERS. RAADPLEEG DE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR DE
BEDRIJFINGSTRUCTIES EN VEILIGHEIDSGEGEGENEN. EEN HITTEMELDER IS NIET
GESCHIKT VOOR GEBRUIK ALS EEN BRANDVEILIGHEIDSGAPPANAAT TENZIJ HET
ONDERDEEL IS VAN EEN GEPLAND BRANDVEILIGHEIDSSYSTEEM.
1003-7112-02 DU

MODEL KF30R
HITTEMELDER MET EEN OF MEER LOCATIES
KLASSE A2



BS 5446 PT2: 2003
Licentienr. KM503753

 **WAARSCHUWING:** PROEVEN NIET DE BEWAKING TE OPENEN OF
DE HITTEMELDER VAN BAKEN TE REINIGEN.
DEZE HITTEMELDER KAN ALLEEN ONDERLANG WORDEN GEKOPPELD AAN ANDERE VOORGEESCHRIJVEN MELDERS
VAN FIREX & FIDUC, MAX. AANTAL 24 MELDERS DE DE GEPLANDROOKMELDING.

Geur de melder onder garantie terug naar:
Chubb Fire & Security B.V.
Terminusweg 27
3821 AJ Amersfoort
Tel: 088 - 112 41 09
www.chubbfs.nl
Geproduceerd in China

De gebruikershandleiding kan
gedownload worden via
www.chubbfs.nl



WARMTE/RUIMTEWAARDEN 57 °C/15,4 M