

Alecto SA-41

PD: 29D2



Voeding:

Alimentation :

Alimentación:

Power:

Stromversorgung:



20 0905
0905-CPR-00821
001CPR2017-03-28

Rookmelder/Défecteur de Fumée/Detector de humo/Smoke detector/Optischer Detektor

NL: Test wekelijks en na plaatsing batterij, totaal vervangen in 06/2032.

FR: Testez toutes les semaines et après installation des piles, remplacer complètement en 06/2032.

ES: Probar semanal y cada vez que se cambian las pilas, sustituir en 06/2032

EN: Test weekly. Test the alarm for correct operation using the test facility, whenever the battery is replaced. Replace in 06/2032

D: Führen Sie wöchentlich und nach dem Wechsel der Batterie einen Test durch. Austausch des Gerätes ist in 06/2032 erforderlich

WARNING! Refer to instruction manual before use! Sound emission in alert mode min. 85dB.

Commaxx B.V.
Viebachstraat 37
466NG Kerkrade
The Netherlands

v2.1 Use following recommended batteries only:

Energizer E91, Gold Peak Group GP15A, Raymax LR6 Rating:

1.5V 0.04A. Complies with standard EN14604:2005/AC:2008.

2x

AA - LR6