Rating_1000674_RM218 69x52mm

Smartwares Europe
Jules Verneweg 87,
5015BH Tilburg
The Netherlands

www.smartwares.eu

CE 1116
RM218-004CPR
19
Fire Safety EN14604:2005/AC:2008

RM218 Batch no.: .....

EN Smoke alarm device. Test alarm monthly by using the test facility for correct operation. FR Détecteur de fumée. Alarmes de test chaque mois en utilisant le bouton de test pour un fonctionnement correct. DE Monatlich Prüfung empfohlen unter Anwendung der Prüfeinrichtung.



KM635716
EN14604:2005

3V DC CR123A Lithium

WARNING - Battery not replaceable - See instruction manual
ATTENTION - Batterie n'est pas remplaçable - Voir le manuel d'instruction
ACHTUNG - Batterie nicht auswechselbar - Siehe Anleitungshandbuch

..... MM/ ..... YYYY
Date of manufacture - Replace after 10 years
Date de fabrication - Remplacer après 10 ans
Herstellungsdatum - Ersetzen nach 10 Jahre