

Flameline

brandbeveiliging

BRANDBLUSSE

2 liter schuimblustoestel


8A

55B

40F



Borgpen wegtrekken



**Spuitstuk richten en
knijpkraan indrukken**



**Geschikt voor gebruik op elektrische installaties
tot 1000 Volt op 1 meter.**

NA ELK GEBRUIK HERVULLEN.

Periodiek laten controleren en bij hervulling alleen de producten, reservedelen en drijfgas gebruiken conform de typekeuring.

Blusstof: 2 liter premix MG30

Drijfgas: stikstof

Temperatuurgrenzen: -30°C tot +60°C



Typenummer fabrikant: **FV2**

Werkdruk: 14 bar bij 20°C

Conform: EN-3

Vergunninghouder: Kerzon Consultancy B.V.
Bennebroekstraat 39, 1507 LD Zaandam
telefoon: 075 - 6122289

Leverancier: Kerzon Flameline B.V.
Daalderweg 22, 1507 DT Zaandam
telefoon: 075 - 6353883, fax: 075 - 6122273



CE 1370

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

eerstvolgende onderhoud uitvoeren:

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

productiedatum: