

# Alecto®

SMART-SMOKE10

PD:0321

Voeding:

Alimentation :

Stromversorgung:

Power:

2x

AA - LR6



Rookmelder/Détecteur de Fumée/Smoke detector/Optischer Detektor

NL: Test wekelijks en na plaatsing batterij, totaal vervangen in 03/2031

FR: Testez toutes les semaines et après installation des piles, remplacer complètement en 03/2031

EN: Test weekly. Test the alarm for correct operation using the test facility, whenever the battery is replaced. Replace in 03/2031

D: Führen Sie wöchentlich und nach dem Wechsel der Batterie einen Test durch. Austausch des Gerätes ist in 03/2031 erforderlich

**WARNING!** Refer to instruction manual before use! Sound emission in alert mode min. 85dB

**v1.0** Use following recommended batteries only:

Hesdo B.V.

Azielaan 12

5232 BA 's-Hertogenbosch  
The Netherlands

Energizer E91, Gold Peak Group GP15A, Raymax LR6 Rating:  
1.5V 0.04A. Complies with standard EN14604:2005/AC:2008.