

44x68mm



FSM-126 Batch no. :

Smartwares Europe

Jules Verneweg 87,
5015 BH Tilburg
The Netherlands
www.smartwares.eu



NL Brandveiligheid - Optische rookmelder. Maandelijks testen met de testknop. Test het alarm altijd na het vervangen van de batterij. Gebruik alleen hetzelfde type batterij als vervanging.



22
1008-CPR-MC 69265752 0001
FSM-126-001CPR

Tested according to:
EN14604:2005
EN14604:2005/AC:2008

Battery type: DC 3V (CR123A)
Replace battery after 1 year

.....M /Y
Date of manufacture
Replace after 10 years



DE Brandschutz - Photoelektrischer Rauchwam-melder. Monatlich testen. Führen Sie nach dem Batteriewechsel eine Funktionsprüfung durch. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.

FR Sécurité incendie - Détecteur de fumée à cellule photoélectrique. Test mensuel. Test après remplacement de la batterie. Remplacer uniquement par une batterie du même type ou de type équivalent.

press test button after replacing battery

Wireless protocol:
wifi 2.4GHz



85dB(A)

Maximum RF power
transmitted in the
frequency band:
17.57dBm