

## **MONTAGE**

- Verwijder de verpakking pas bij aanvang van de montage.
- Sluit de gastoevoerkraan alvorens met de montage te beginnen.
- Volg de voorschriften voor aardgasinstallaties zoals vastgelegd in NEN 1078
- Controleer of het debiet van de gas slang overeenkomt met het vereiste debiet van het aan te sluiten toestel.
- Leg de rvs gas slang met inachtneming van de maximaal toelaatbare kleinste buigradius  $R_{min}$ .
- Voorkom iedere beschadiging tijdens de montage.
- Gebruik geen montagegereedschap op het gegolfde gedeelte.
- Oefen geen wringbelasting uit op het gegolfde gedeelte. De rvs gas slang dient torsievrij gemonteerd te worden.
- Beschadigde afdichtingen dienen iedere keer vervangen te worden.
- Elke beschadiging of destructie van een gedeelte van de gas slang noodzaakt tot een volledige vervanging van de aansluitslang.
- Het is verboden wijzigingen aan te brengen aan de slang.
- Het is verboden twee of meer slangen met elkaar te verbinden om een langere slang te verkrijgen.
- Als de gas slang eenmaal aangesloten is geweest mag deze niet hergebruikt worden voor een ander toestel of een andere locatie.
- De gas slang mag niet vóór de drukregelaar geplaatst worden.
- Geen enkel deel van de slang mag in de muur, vloer of plafond
- Controleer na montage de installatie op lek dichtheid conform de geldende voorschriften/werkbladen. Verwijder het schuimmiddel direct na de lek controle en reinig de gas aansluitslang grondig.
- Vermijd ieder contact met corrosieve stoffen of omgeving, zoals chloor of andere agressieve schoonmaakmiddelen.