

readis

DTCTG10GW7 Gas detector



Wartung Ihr Gasmelder alarmiert Sie über möglicherweise gefährliche Gasepel in Ihrem Haus, wenn er richtig gepflegt wird. Um Ihren Melder in einwandfreiem Zustand zu halten, empfehlen wir Ihnen Folgendes:

- Testen Sie Ihren Gasmelder mindestens einmal pro Woche (2 x können Sie mit einem Feuerzeug vorsichtig Gas vor dem Gasmelder ausströmen lassen).
- Halten Sie den Gasmelder durch vorsichtiges Staubsaugen im Gehäuse mit einem weichen Bürstenzopf (einmal pro Monat) frei von Staub.
- Verwenden Sie keine Reinigungsöfungen für Ihren Gasmelder, sondern wünschen Sie ihn einfach mit einem leicht feuchten Tuch ab.
- Berühren oder lackieren Sie den Gasmelder nicht.
- Verwenden Sie keine Sprühflaschen am oder in der Nähe des Gasmelders

Introduction English

Guarantee your own safety in the house with this useful free standing flammable gas alarm, household type made for indoor use only. When the concentration reaches a certain level the detector provides a visual and audible signal.

Warning
The service life of the gas detector is for 3 years guaranteed. For optimal protection we recommend replacing the gas detector every 3 years.

Specifications	
• Detectable gases:	Natural gas: methane, ethane, propane, and butane. Liquefied petroleum gas (LPG): propane, butane, propylene and butylene
• Power:	100-240 V AC – 50/60 Hz
• Rated load:	< 1.5 W
• Alarm level:	> 20% LEL
• Alarm volume:	> 85 dB
• Temperature range:	-10°C – 50°C
• Relative humidity:	> 97% RH
• Storage temperature:	-10°C – +40°C
• Dimensions:	69 x 62 x 120 mm
• Weight:	122 g


Where to install the gas detector
Before installing the gas detector we recommend checking, which type of gas is relevant for the room(s) you are placing a gas detector in.

Natural gas and town gas
It should be installed in the room(s) where a gas leak is most likely to occur: installed above the level of a possible gas leak and near the ceiling; typically 0.3 m from the ceiling, in a place where air movement is not impeded by furniture and furnishings.

LPG
It should be installed in the room(s) where the most frequently used appliance is accommodated and where a leak is most likely to occur. Install it as low as possible; typically 0.1 m above the floor and in a place where air movement is not impeded by furniture.

- Where not to install the gas detector**
- In a small enclosed space
 - Directly above a sink
 - Next to a door or window
 - Next to an extractor fan
 - In an area where the temperature may drop below -10°C or exceed 40°C
 - Where the wind could reach the sensor
 - In a damp or humid location

Operation



- Connect the gas detector to a power outlet. The green power indicator is constantly on, and it alarms with beep sound (red alarm indicator flashes twice). The display gas level indicator displays "for about 4 minutes. Then the gas detector enters the alarm detection mode.
- When the concentration is 0, 1 or 2 the status indicator is off.
- When the concentration is 3, the status indicator is red and the alarm indicator flashes. When the concentration is 3, 4 or 5, it alarms with a slow beep tone.
- When the display gas level indicator concentration is 4, 5, 6, 7, 8 or 9 it alarms with a fast beep tone.
- When the display gas level indicator concentration is 4, 5, 6, 7, 8, 9 it alarms with the status indicator in red, \alarm indicator constantly on and the alarm indicator flashes.
- When the concentration falls below the defined value, the alarm returns to the normal state.

What to do in the event of an alarm sounding or the smell of gas even without an alarm
Keep calm and carry out the following actions (not necessarily in the given order):

- Turn off all gas appliances
- Extinguish all open flames, including all smoking materials
- Never use electrical equipment, including the gas detector apparatus
- Open doors and windows to increase ventilation
- Do not use a telephone in the building where the presence of gas is suspected

Maintenance
Your gas detector will alert you to potentially hazardous gas concentrations in your home, if maintained properly. To maintain your alarm in proper working order, we recommend that you:

- Test your gas detector at least once per week (e.g. you can gently press a lighter to produce gas in front of the sensor).
- Keep the gas detector free of dust by gently vacuuming the case with a soft brush attachment once per month
- Never use cleaning solutions on your gas detector, simply wipe with a slightly damp cloth
- Do not paint the gas detector
- Do not spray aerosols on or near the gas detector

Einleitung DEUTSCH

Mit diesem nützlichen, frei stehenden Gasmelder für brennbare Gase sorgen Sie für Ihre Sicherheit im eigenen Haus (nur für Innenbereich). Sobald der Gaspegel ein bestimmtes Level erreicht, gibt der Gasmelder ein sichtbares und hörbares Signal.

Warning
Die Lebensdauer des Gasmelders wird für 3 Jahre garantiert. Für einen optimalen Schutz empfehlen wir, den Gasmelder alle 3 Jahre zu wechseln.

Spezifikationen	
• Erkennbare Gase: Erdgas: Methan, Ethan, Propan und Butan. Flüssiges Propangas (LPG): Propan, Butan, Propylen und Butylen	
• Betrieb: 100-240 V Wechselstrom (AC)–50/60 Hz	
• Traglast: < 1.5 W	
• Alarmstufe: > 20% LEL	
• Lautstärke des Alarms: > 85 dB	
• Temperaturbereich: -10°C – 50°C	
• Relative Luftfeuchtigkeit: > 97% RH	
• Lagertemperatur: -10°C bis +40°C	
• Abmessungen: 69 x 62 x 120 mm	
• Gewicht: 122 g	

Installatieadvies van de gasdetector
Voor de installatie van de gasdetector raden we aan te controleren welk type gas relevant is voor de ruimte(s) waar de gasdetector in wordt geplaatst.

Aanbevelen en stadias
Installeer in de ruimte(s) waar ontspanning van gas het meest waarschijnlijk zal optreden, hoger dan het punt van een mogelijke gasontspanning en in de buurt van het plafond, meestal 0,3 m van het plafond, op een plaats waar de luchtstroming niet wordt getoedend door meubilair en stoffering.

LPG
Installeer in de ruimte(s) waar het meest gevaarlijke apparaat is ondergebracht en waar een ontspanning het meest waarschijnlijk zal optreden, lager dan het plafond, meestal 0,1 m boven de vloer en op een plaats waar de luchtbewegingen niet worden gebiederd door meubilair.


Wod der Gasmelder installiert werden sollte
Vor der Installation der Gasmelders sollten Sie überprüfen, welche Art von Gas für das/die Zimmer, in dem/denen Sie einen Gasmelder nutzen wollen, relevant sind.

Erdgas und Stadtgas
Installieren Sie den Räum in dem Räumern installiert werden, in dem/denen ein Gasleck am wahrscheinlichsten ist. Er sollte in einem Bereich nahe der Decke installiert sein in der Regel mit einem Abstand von 0,3 m von der Decke). Außerdem sollte er, an dem die Luftströmung nicht durch Möbel oder andere Einrichtungselemente behindert werden.

Flüssiges Propanas
Er sollte in dem Räumern bzw. den Räumern installiert werden, in dem das/die am häufigsten verwendete(n) Geräte(s) untergebracht ist/sind und wo ein Leck am wahrscheinlichsten ist. Installieren Sie ihn so tief wie möglich (in der Regel 0,1 m über dem Boden) und an einem Ort, an dem die Luftströmung nicht durch Möbel behindert wird.

Wod der Gasmelder nicht installiert werden sollte

- In einem kleinen, geschlossenen Raum
- Direkt über einem Waschbecken
- Neben einer Tür oder einem Fenster
- Neben einer Dunstfangzugbrücke
- In einem Bereich, in dem die Temperatur unter -10°C fallen oder über 40°C steigen könnte
- Wo Schutz und Staub den Sensor blockieren könnten
- An einem leuchten Ort oder Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit



- Shut off gasdetector aan op een stopcontact. Het groene lampje is constant aan, en de 5e waarschijlme met een piepsignaal (rood alarm knippert tweemaal). De display gasniveau indicator toont "gedurende 4 minuten. Dan begint de gasdetector met de alarm detectie modus.
- Wanneer de concentratie 0, 1 of 2 is de statusindicator uit.
- Wanneer de concentratie is 3, brandt de statusindicator rood en knippert de alarm indicator. Wanneer de concentratie is 3, 4 of 5, wordt de gasmelder met een langzame piepsignaal.
- Wanneer de concentratie is 6, 7, 8 of 9 wordt de gasmelder met een snelle piepsignaal.
- Wanneer de concentratie van de display van de gasniveauindicator is 4, 5, 6, 7, 8, 9 wordt de gasmelder met de statusindicator in het rood en de alarmindicator constant in het rood.
- Wanneer de concentratie lager is dan de opgegeven waarde herstelt het alarm naar de normale toestand.



Wat te doen in geval er een alarm klinkt of er een gasgeur is, zelfs zonder een alarm
Blijf kalm en voer de volgende acties uit (niet noodzakelijk in de gegeven volgorde):

- Doof al het open vuur, met inbegrip van al het roekend materiaal
- Schakel alle apparaten uit
- Schakel geen elektrische apparatuur aan of uit, inclusief de gasdetector-toestel
- Open deuren en ramen om de ventilatie te verhogen
- Gebruik geen telefoon in het gebouw waar de aanwezigheid van gas wordt vermoed

Onderhoud
 Uw gasdetector waarschuwt u voor potentieel gevaarlijke concentraties gas in uw huis wanneer deze op de juiste wijze is onderhouden. Om uw alarm correct te blijven functioneren, raden wij aan dat u:

- Uw gasdetector minstens een keer per week test (u kunt bijvoorbeeld voorzichtig met een aansteker gas produceren in de voorkant van de sensor).
- Houd de gasdetector schoon/vrij door maandelijks voorzichtig de behuizing te stofzuigen met een zacht borsteltje
- Gebruik nooit schoonmaakmiddelen op uw gasdetector, maar neem deze af met een licht vochtig doekje
- Verf de gasdetector niet
- Gebruik geen spuitbusen op of nabij de gasdetector

Wartung
Ihr Gasmelder alarmiert Sie über möglicherweise gefährliche Gasepel in Ihrem Haus, wenn er richtig gepflegt wird. Um Ihren Melder in einwandfreiem Zustand zu halten, empfehlen wir Ihnen Folgendes:

- Testen Sie Ihren Gasmelder mindestens einmal pro Woche (2 x können Sie mit einem Feuerzeug vorsichtig Gas vor dem Gasmelder ausströmen lassen).
- Halten Sie den Gasmelder durch vorsichtiges Staubsaugen im Gehäuse mit einem weichen Bürstenzopf (einmal pro Monat) frei von Staub.
- Verwenden Sie keine Reinigungsöfungen für Ihren Gasmelder, sondern wünschen Sie ihn einfach mit einem leicht feuchten Tuch ab.
- Berühren oder lackieren Sie den Gasmelder nicht.
- Verwenden Sie keine Sprühflaschen am oder in der Nähe des Gasmelders

Introduction Français

Garantissez votre propre sécurité chez vous avec ce détecteur de gaz inflammable autonome, de type ménage conçu pour un usage intérieur uniquement. Lorsque la concentration de gaz atteint un certain niveau, le détecteur déclenche un signal visuel et sonore.

Attention
Ce détecteur de gaz est garanti d'avoir une durée de vie de 3 ans. Pour une protection optimale, nous vous recommandons de remplacer le détecteur de gaz tous les 3 ans.

Spécifications

- Gaz détectés : (Gaz naturels : méthane, éthane, propane et butane. Gaz de pétrole liquéfié (GPL) : propane, butane, propylène et butylène
- Alimentation : 100-240 V CA 50/60 Hz
- Charge nominale : < 1.5 W
- Niveau d'alarme : > 20 % LEL
- Niveau sonore : > 85 dB
- Plage de température : -10°C – 50°C
- Humidité relative : > 97 % RH
- Température de stockage : -10°C – +40°C
- Dimensions : 69 x 62 x 120 mm
- Poids : 122 g

Où installer le détecteur de gaz
Avant d'installer le détecteur de gaz, nous vous recommandons de vérifier le type de gaz susceptible d'être présent dans la pièce où vous allez le placer.

Gas naturel et gaz de ville
Il doit être installé dans la ou les pièces où une fuite de gaz est susceptible de se produire, au-dessus du niveau d'une fuite de gaz possible et à proximité du plafond, généralement à 0,3 m du plafond, dans un endroit où la circulation de l'air n'est pas entravée par des meubles et les articles d'aménagement.

LPG
Il doit être installé dans la ou les pièces où l'appareil le plus fréquemment utilisé est situé et où une fuite est plus susceptible de se produire. Il doit être installé aussi bas que possible, typiquement à 0,1 m au-dessus du sol et dans un endroit où la circulation de l'air n'est pas entravée par des meubles.

Où ne pas installer le détecteur de gaz

- Dans de petits espaces clos
- Directement au-dessus d'un évier
- À côté d'une porte ou d'une fenêtre
- À côté d'une hotte aspirante
- Dans une zone où la température peut être inférieure à -10°C ou supérieure à 40°C
- Dans des endroits où la saleté et la poussière peuvent bloquer le capteur
- Dans un endroit humide

Conformément

- Dans une zone où la température peut être inférieure à -10°C ou supérieure à 40°C
- Dans des endroits où la saleté et la poussière peuvent bloquer le capteur
- Dans un endroit humide


Where to install the gas detector
Before installing the gas detector we recommend checking, which type of gas is relevant for the room(s) you are placing a gas detector in.

Natural gas and town gas
It should be installed in the room(s) where a gas leak is most likely to occur: installed above the level of a possible gas leak and near the ceiling; typically 0.3 m from the ceiling, in a place where air movement is not impeded by furniture and furnishings.

LPG
It should be installed in the room(s) where the most frequently used appliance is accommodated and where a leak is most likely to occur. Install it as low as possible; typically 0.1 m above the floor and in a place where air movement is not impeded by furniture.

Where not to install the gas detector

- In a small enclosed space
- Directly above a sink
- Next to a door or window
- Next to an extractor fan
- In an area where the temperature may drop below -10°C or exceed 40°C
- Where the wind could reach the sensor
- In a damp or humid location



- Branchez le détecteur de gaz à une prise de courant. Le témoin d'alimentation vert est allumé en continu, et il signale une alarme avec un signal sonore. Le témoin d'alarme rouge clignote deux fois. Le témoin d'affichage du niveau de gaz s'éteint à l'extinction de la sonnerie. Ensuite, le détecteur de gaz entre dans le mode de détection d'alarme.
- Lorsque la concentration est de 0, 1 ou 2, le témoin d'état de l'alarme est éteint.
- Lorsque la concentration est de 3, le témoin d'état est rouge et le témoin d'alarme clignote. Lorsque la concentration est 3, 4 ou 5, il signale l'alarme avec un long biper.
- Lorsque la concentration est de 6, 7, 8 ou 9, il signale l'alarme avec un bip rapide.
- Lorsque la concentration du témoin d'affichage du niveau de gaz est A, il signale l'alarme avec un témoin d'état rouge, le témoin d'alarme reste rouge en continu.
- Lorsque la concentration redescend inférieure à la valeur définie, l'alarme retourne à son état normal.

Que faire lorsque l'alarme sonore se déclenche ou qu'il y a une odeur de gaz, même sans alarme
Restez calme et exécutez les actions suivantes (pas nécessairement dans l'ordre indiqué):

- Eteignez toutes les flammes, y compris l'appareil de détection de gaz
- Arrêtez ou réglez avec soin l'appareil électrique, y compris l'appareil de détection de gaz
- Ne pas peindre le détecteur de gaz
- Ouvrez portes et fenêtres pour augmenter la ventilation
- Ne pas pulvériser des aérosols sur ou près du détecteur de gaz

Einleitung
Zorg voor uw eigen veiligheid in huis met dit handige vrijstaand brandbaar gasalarm voor huishoudens dat uitsluitend bedoeld is voor gebruik binnenhuis. Wanneer de concentratie een bepaald niveau bereikt geeft de detector een visueel en akoestisch signaal.

Waarshuwning
De levensduur van de gasdetector is gegarandeerd tot 3 jaar. Voor optimale bescherming raden wij aan de gasdetector elke 3 jaar te vervangen.

Specificaties

- Detecteerbare gassen: Natuurlijk gas: methaan, ethaan, propan en butaan. Vloeibaar petroleumgas (LPG): propan, butan, propyleen en butyleen
- Voeding: 100-240 VAC –50/60 Hz
- Nominale last: < 1.5 W
- Alarmniveau: > 20% LEL
- Temperatuurbereik: -10°C – 50°C
- Relatieve vochtigheid: > 97% RH
- Opslagtemperatuur: -10°C – 40°C
- Dimensies: 69 x 62 x 120 mm
- Gewicht: 122 g

Installatieadvies van de gasdetector
Voor de installatie van de gasdetector raden we aan te controleren welk type gas relevant is voor de ruimte(s) waar de gasdetector in wordt geplaatst.

Aanbevelen en stadias
Installeer in de ruimte(s) waar ontspanning van gas het meest waarschijnlijk zal optreden, hoger dan het punt van een mogelijke gasontspanning en in de buurt van het plafond, meestal 0,3 m van het plafond, op een plaats waar de luchtstroming niet wordt getoedend door meubilair en stoffering.

LPG
Installeer in de ruimte(s) waar het meest gevaarlijke apparaat is ondergebracht en waar een ontspanning het meest waarschijnlijk zal optreden, lager dan het plafond, meestal 0,1 m boven de vloer en op een plaats waar de luchtbewegingen niet worden gebiederd door meubilair.


Wod der Gasmelder installiert werden sollte
Vor der Installation der Gasmelders sollten Sie überprüfen, welche Art von Gas für das/die Zimmer, in dem/denen Sie einen Gasmelder nutzen wollen, relevant sind.

Erdgas und Stadtgas
Installieren Sie den Gasmelder in dem Räumern installiert werden, in dem/denen ein Gasleck am wahrscheinlichsten ist. Er sollte in einem Bereich nahe der Decke installiert sein in der Regel mit einem Abstand von 0,3 m von der Decke). Außerdem sollte er, an dem die Luftströmung nicht durch Möbel oder andere Einrichtungselemente behindert werden.

Flüssiges Propanas
Er sollte in dem Räumern bzw. den Räumern installiert werden, in dem das/die am häufigsten verwendete(n) Geräte(s) untergebracht ist/sind und wo ein Leck am wahrscheinlichsten ist. Installieren Sie ihn so tief wie möglich (in der Regel 0,1 m über dem Boden) und an einem Ort, an dem die Luftströmung nicht durch Möbel behindert wird.

Wod der Gasmelder nicht installiert werden sollte

- In einem kleinen, geschlossenen Raum
- Direkt über einem Waschbecken
- Neben einer Tür oder einem Fenster
- Neben einer Dunstfangzugbrücke
- In einem Bereich, in dem die Temperatur unter -10°C fallen oder über 40°C steigen könnte
- Wo Schutz und Staub den Sensor blockieren könnten
- An einem leuchten Ort oder Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit



- Shut off gasdetector aan op een stopcontact. Het groene lampje is constant aan, en de 5e waarschijlme met een piepsignaal (rood alarm knippert tweemaal). De display gasniveau indicator toont "gedurende 4 minuten. Dan begint de gasdetector met de alarm detectie modus.
- Wanneer de concentratie 0, 1 of 2 is de statusindicator uit.
- Wanneer de concentratie is 3, brandt de statusindicator rood en knippert de alarm indicator. Wanneer de concentratie is 3, 4 of 5, wordt de gasmelder met een langzame piepsignaal.
- Wanneer de concentratie is 6, 7, 8 of 9 wordt de gasmelder met een snelle piepsignaal.
- Wanneer de concentratie van de display van de gasniveauindicator is 4, 5, 6, 7, 8, 9 wordt de gasmelder met de statusindicator in het rood en de alarmindicator constant in het rood.
- Wanneer de concentratie lager is dan de opgegeven waarde herstelt het alarm naar de normale toestand.



Wat te doen in geval er een alarm klinkt of er een gasgeur is, zelfs zonder een alarm
Blijf kalm en voer de volgende acties uit (niet noodzakelijk in de gegeven volgorde):

- Doof al het open vuur, met inbegrip van al het roekend materiaal
- Schakel alle apparaten uit
- Schakel geen elektrische apparatuur aan of uit, inclusief de gasdetector-toestel
- Open deuren en ramen om de ventilatie te verhogen
- Gebruik geen telefoon in het gebouw waar de aanwezigheid van gas wordt vermoed

Onderhoud
 Uw gasdetector waarschuwt u voor potentieel gevaarlijke concentraties gas in uw huis wanneer deze op de juiste wijze is onderhouden. Om uw alarm correct te blijven functioneren, raden wij aan dat u:

- Uw gasdetector minstens een keer per week test (u kunt bijvoorbeeld voorzichtig met een aansteker gas produceren in de voorkant van de sensor).
- Houd de gasdetector schoon/vrij door maandelijks voorzichtig de behuizing te stofzuigen met een zacht borsteltje
- Gebruik nooit schoonmaakmiddelen op uw gasdetector, maar neem deze af met een licht vochtig doekje
- Verf de gasdetector niet
- Gebruik geen spuitbusen op of nabij de gasdetector

Introduzione ITALIANO

Garantire la sicurezza in casa vostra con questo utile allarme per gas infiammabile indipendente, da casa e per uso interno. Quando la concentrazione di gas raggiunge un determinato livello, il rilevatore emette un segnale acustico e visivo.

Attenzione
La funzionalità del rilevatore di gas è garantita per 3 anni. Per una protezione ottimale raccomandiamo la sostituzione del rilevatore di gas ogni 3 anni

Caratteristiche

- Gas rilevati: Gas naturali: metano, etano, propano e butano. Gas di petrolio liquefatto (GPL): propano, butano, propilene e butilene
- Power: 100-240 V AC–50/60 Hz
- Carico misurato: < 1.5 W
- Livello di allarme: > 20% LEL
- Volume di allarme: > 85 dB
- Intervallo di temperatura: -10°C–50°C
- Umidità relativa: > 97% RH
- Temperatura di conservazione: -10°C–+40°C
- Dimensioni: 69 x 62 x 120 mm
- Peso: 122 g

Dove installare il rilevatore di gas
Prima di installare il rilevatore di gas raccomandiamo di controllare che tipo di gas può essere presente nella stanza(s) dove sarà collocato il rilevatore.

Gas naturale e gas illuminante
Dove essere installato in stanze dove il più probabile che si verifichi una perdita di gas: al di sopra del livello della possibile perdita e vicino al soffitto; solitamente a 0,3 m dal soffitto, dove il movimento dell'aria non è bloccato da mobili o scaffali.

LPG
Dovebbe essere installato in stanze dove si trovano gli elettrodomestici ed è più probabile che si verifichi una perdita di gas. Va installato il più basso possibile, a circa 0,1 m dal pavimento, dove il movimento dell'aria non è bloccato dai mobili o scaffali.

Dove non installare il rilevatore di gas

- In uno spazio piccolo e chiuso
- Directamente sopra una pia
- Proxmo a una porta o un janela
- Di fianco a una ventola
- In un'area dove la temperatura potrebbe scendere oltre -10°C o superare i 40°C
- Dove sporco e polvere potrebbero bloccare i sensori
- In un'area umida o con ristagni

Funcionamento

- Quando la concentración de gas alcanza cierto nivel, el detector emite una señal visual y sonora.

Manutenção
O seu detector de gás avisa-o de as concentrações de gás potencialmente perigosas em casa, se a manutenção for correcta. Para manter o seu alarme em correcto funcionamento, recomendamos que:


- Teste o seu detector de gás pelo menos uma vez por semana (p. ex. pressionando pressionar o inquérito para libertar gás em frente do sensor de gás).
- Mantenha o detector de gás livre de pó, aspirando cuidadosamente o compartimento com um adaptador de escova macia, uma vez por mês.
- Nunca use soluções de limpeza no seu detector de gás, limpe simplesmente com um pano ligeiramente húmido
- Não pinte o detector de gás
- Não use aerossóis no detector de gás ou perto dele

Dove non installare il rilevatore di gas

- In uno spazio piccolo e chiuso
- Directamente sopra un lavandino
- Vicino a una porta o a una finestra
- Di fianco a una ventola
- In un'area dove la temperatura potrebbe scendere oltre -10°C o superare i 40°C
- Dove sporco e polvere potrebbero bloccare i sensori
- In un'area umida o con ristagni

Funcionamento

- Quando la concentración de gas alcanza cierto nivel, el detector emite una señal visual y sonora.



- Coligar el rilevatore di gas a una presa di corrente. La spia verde resta sempre accesa, e l'allarme scatta emettendo un bip la spia rossa due volte. Il display gas livello indicator displays "for about 4 minutes. Then the gas detector enters the alarm detection mode.
- Quando la concentrazione raggiunge il 0, 1 o 2 la spia dello stato è spenta.
- Quando la concentrazione è 3, la spia dello stato è rossa e la spia allarme lampeggia. Quando la concentrazione raggiunge il 3, 4 o 5, l'allarme scatta con un bip rapido.
- Quando la concentrazione raggiunge il 6, 7, 8 o 9, l'allarme scatta con un bip rapido.
- Quando l'indice del livello di gas sullo schermo è a concentrazione A, l'allarme ha la spia di stato rossa che resta sempre accesa.
- Quando la concentrazione scende al di sotto del valore predefinito, l'allarme torna allo stato normale.
- Maintenir le rilevatore di gas pulito da polvere pulendo delicatamente l'interno con una morbida spazzola una volta al mese
- Non usare detergenti liquidi sul rilevatore, passarlo semplicemente con un panno leggermente umido
- Non dipingere il rilevatore di gas
- Non spruzzare spray sopra o vicino al rilevatore di gas

Cosa fare in caso di allarme o se si sente odore di gas anche senza allarme
Mantenere la calma e seguire le seguenti istruzioni (non necessariamente in quest'ordine):

- Etegnere le possibili fiamme accese, inclusi i materiali fumogeni
- Spegnere tutti gli apparecchi a gas
- Non dipingere o verniciare alcun dispositivo elettrico, incluso il rilevatore di gas
- Aprire porte e finestre per aumentare la ventilazione
- Non usare soluzioni di pulizia per pulire il rilevatore di gas, pulire semplicemente con un panno leggermente umido
- Non usare aerosol nel detector di gas o perto dele

Manutenção
O seu detector de gás informa in merito ai possibili rischi di concentrazione di gas in casa, se preservato accuratamente. Per preservare l'allarme in condizioni ottimali raccomandiamo quanto segue:

- Testare il rilevatore di gas almeno una volta a settimana (es. premendo delicatamente sull'intercettore per far uscire il gas davanti al sensore)
- Mantenere il rilevatore di gas pulito da polvere pulendo delicatamente l'interno con una morbida spazzola una volta al mese
- Non usare detergenti liquidi sul rilevatore, passarlo semplicemente con un panno leggermente umido
- Non dipingere il rilevatore di gas
- Non spruzzare spray sopra o vicino al rilevatore di gas

Conformément

- Dans une zone où la température peut être inférieure à -10°C ou supérieure à 40°C
- Dans des endroits où la saleté et la poussière peuvent bloquer le capteur
- Dans un endroit humide

Where to install the gas detector
Before installing the gas detector we recommend checking, which type of gas is relevant for the room(s) you are placing a gas detector in.

Natural gas and city gas
It should be installed in the room(s) where a gas leak is most probable that will occur: installed above the level of the possible fug of gas and cerca the ceiling, normally at 0.3 m of the techo y in un lugar en el que la circulación del aire no se va obstaculizada por muebles o u otros objetos.

LPG
It should be installed in the room(s) where the most frequently used appliance is accommodated and where a leak is most likely to occur. Install it as low as possible; typically 0.1 m above the floor and in a place where air movement is not impeded by furniture.

Where not to install the gas detector

- In a small enclosed space
- Directly above a sink
- Next to a door or window
- Next to an extractor fan
- In an area where the temperature may drop below -10°C or exceed 40°C
- Where the wind could reach the sensor
- In a damp or humid location

Where to install the gas detector
Before installing the gas detector we recommend checking, which type of gas is relevant in la(s) habitación(es) en la(s) que va a colocar un detector de gas.

Gas natural y gas ciudad
Debe ser instalado en las habitaciones donde es más probable que se produzca una fuga de gas: instalado por encima del nivel de la posible fuga de gas y cerca del techo, normalmente a 0,3 m del techo y en un lugar en el que la circulación del aire no se va obstaculizada por muebles o u otros objetos.

LPG
Debe instalarse en las habitaciones donde se encuentre el aparato más utilizado, y donde haya más probabilidades de que se produzca una fuga. Instálalo lo más abajo posible; normalmente a 0,1 m sobre el suelo y en un lugar en el que la circulación del aire no se va obstaculizada por el mobiliario.

Dónde instalar el detector de gas
Antes de instalar el detector de gas, le recomendamos comprobar qué tipo de gas es relevante en la(s) habitación(es) en la(s) que va a colocar un detector de gas.

redis

redis

redis