

# Alecto®


SA-19/1

PD: 0621

Rookmelder / Détecteur de Fumée

Photoelectric Smoke Alarm / Optischer Detektor

Voeding  
Alimentation:  
Power:  
Stromversorgung:



Alecto service:


Australiëlaan 1

5232 BB 's-Hertogenbosch

(+31)(0)73 6411 355



V1.3



1134-CPR-209  
KD-127B

001CPR2016-11-25

made in China

NL: Test wekelijks en na plaatsing batterij, totaal vervangen in 06/2031.

GB: Test weekly and after battery placement, replace completely in 06/2031.

FR: Testez toutes les semaines et après le changement de la batterie,  
remplacer complètement en 06/2031.

D: Führen Sie wöchentlich und nach dem Wechsel der Batterie einen Test  
durch. Einen kompletten Austausch des Gerätes ist in 06/2031 erforderlich.

WARNING! Refer to instruction manual before use! Sound emission in alert mode min.85dB.  
Use following recommended battery only: Pairdeer 6F22. Rating: 9V, 0.02A.

Complies with standard EN14604:2005/AC:2008.

MERCURY FREE

**AIRDEER®**

**SUPER HEAVY DUTY**