

Smartwares EuropeJules Verneweg 87, NL-5015BH Tilburg
www.flamingo.eu

FA25 Batch no.:

**ALARM
SIREN
>85dB(A)**

1134

FA25-002CPR

16

Fire Safety

EN14604:2005/AC:2008



1YR

1x 9V | 6F22 PAIR DEER
GOLDEN POWER GP SUPERCCELL

EN Fire Safety - Photoelectric smoke alarm device. Test monthly. Test operation after replacing the battery. Replace only with the same or equivalent battery type. **DE** Brandschutz - Photoelektrischer Rauchwarnmelder. Monatlich testen. Führen Sie nach dem Batteriewechsel eine Funktionsprüfung durch. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp. **FR** Sécurité incendie - Détecteur de fumée à cellule photoélectrique. Test mensuel. Test après remplacement de la batterie. Remplacer uniquement par une batterie du même type ou de type équivalent. **NL** Brandveiligheid - Optische rookmelder. Maandelijks testen met de testknop. Test het alarm altijd na het vervangen van de batterij. Gebruik alleen hetzelfde type batterij als vervanging. **ES** Seguridad contra incendios - Dispositivo de alarma de incendios fotoeléctrico. Prueba mensual. Prueba de funcionamiento después de cambiar la batería. Sustituya la batería únicamente por una del mismo tipo o equivalente.

Date of installation • Aktivierungsdatum
Date d'installation • Plaatsingsdatum
Fecha de instalación**MM / YY**

...../.....

Replace after 10 years
10 Jahre nach Aktivierungsdatum ersetzen
À remplacer tous les 10 ans • Na 10 jaar vervangen
Sustituir después de 10 años

Smartwares Europe

Jules Verneweg 87, NL-5015BH Tilburg
www.flamingo.eu

FA25 Batch no.:



1134
FA25-002CPR
16

Fire Safety EN14604:2005/AC:2008



ALARM
SIREN
>85dB(A)



1YR



1x 9V | 6F22 PAIR DEER
GOLDEN POWER GP SUPERCCELL

IT Sicurezza antincendio – Rilevatore di fumo fotoelettrico. Verificare con cadenza mensile.

Verificare il funzionamento dopo la sostituzione della batteria. Sostituire solo con una batteria dello stesso tipo o un tipo equivalente. **CS** Požární bezpečnost - Fotoelektrický požární alarm. Měsíční test.

Test provoz po výměně baterie. Na výměnu používejte pouze stejný nebo ekvivalentní typ baterie. **SK** Protipožiarňa bezpečnosť – alarmové zariadenie na detekciu fotoelektrických emisií. Test vykonávajte každý mesiac. Vykonaňte test po výmene batérie. Batérie vymieňajte iba za batérie rovnakého či ekvivalentného typu.

PL Bezpieczeństwo pożarowe - fotoelektryczna czujka dymu, urządzenie alarmowe. Testować co miesiąc.

Wykonać czynność testowania po wymianie baterii. Wymienić tylko na baterię tego samego typu lub jej odpowiednik.

Data d'installazione
Datum instalace
Dátum inštalácie
Data instalacji

MM / YY
...../.....

Sostituire dopo 10 anni • Výměna po 10 letech
Výmenu vykonajte po uplynutí 10 rokov • Výměna po 10 letech