


MONTAGE

- Verwijder de verpakking pas bij aanvang van de montage.
- Sluit de gastoevoerkraan alvorens met de montage te beginnen.
- Volg de voorschriften voor aardgasinstallaties zoals vastgelegd in NEN 1078
- Leg de leiding met inachtneming van de maximaal toelaatbare kleinste buigradius R_{min} (zie onderstaande tabel).
- Voorkom iedere beschadiging tijdens de montage.
- Gebruik geen montagegereedschap op het gegolfde gedeelte.
- Oefen geen wringbelasting uit op het gegolfde gedeelte.
- Controleer de installatie op lekdichtheid conform de geldende voorschriften/werkbladen. Verwijder het schuimmiddel direct na de lekcontrole en reinig de gasaansluitleiding grondig.



DN [mm]	D [mm]	A [mm]	R min [mm]	L min [mm]
13	19	30	13	50